



(90)18831006

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ. 189 ЗОП

ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: СМР на помещения в сградата на район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2, други обекти - общинска собственост.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване рег. № РЛЦ 17-ЕВ-00-761/07.12.2017 г. представяме на Вашето внимание разяснение по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, както следва:

Въпрос: 2.1. В кабинетите, които ще се ремонтират в сградата на район „Лозенец“ има подмяна на дограма, моля за снимки, разяснения или спецификация на желаната от Вас?

Отговор: Дограмата е с плъзгаща система с прекъснат термомост с 50 % отваряемост, три камерна, алуминиева, енергоспестяващ стъклопакет, цвят сив.

Въпрос: 2.2. Посочените в кабинет 48 подови первази, от какъв материал ще са?

Отговор: ПВЦ первази.

Въпрос: 2.3. Посочени са контактни излази – телефонни излази, моля да се посочи до каква дължина?

Отговор: 8 л.м.

Въпрос: 2.4. Кабелите в окачения таван ли ще минават или ще се вкопават в стените?

Отговор: Кабелите ще минават в окачения таван.

Въпрос: 2.5. Позицията „размножаване контакти“, по колко броя ще бъдат от един излаз?

Отговор: по два броя.

Въпрос: 2.6. Какви осветителни тела са предвидени в кабинетите и какви в санитарните възли?

Отговор: В кабинетите LED пана с размер 60/60, в санитарните възли – плафони.

Въпрос: 2.7. В кабинет 48, позиция 17 влиза ли доставката?

Отговор: Да.

Въпрос: 2.8. Алуминиевата дограма какъв цвят по РАЛ е и може ли спецификация?

Отговор: Сив цвят.

Въпрос: 2.9. Латекса по стените бял или цветен ще бъде?

Отговор: цветен.

Въпрос: 2.10. В т.7, - поз. 8 има доставка на тоалетна чиния, казанче и мивки – няма посочена батерия, налична ли е или ще я добавим?

Отговор: Да, позицията включва доставка и монтаж на смесителна батерия.

Въпрос: 2.11. В т.8, - поз. 12 е полагане на боя – това латексова боя ли е или блажна?

Отговор: латекс – тониран.

Въпрос: 2.12. В обект на ул. „Кап. Тодор Ночев“ -9, поз. 4- какво включва изграждането на ел. инсталация?

Отговор: 40 л.м. електро инсталация, ел. табло, гл. бушон 63 ампера. Инсталацията разпределена в 4 кръга.

Въпрос: 2.13. На същия обект, позиция 7 – ВиК – какво включва?

Отговор: 20 л.м. ВиК, Ф 25.

Въпрос: 2.14. Пак на същият обект – позиция 8 – какво се доставя?

Отговор: тоалетна чиния, казанче, мивка, смесителна батерия.

Въпрос: 2.15. Може ли схема на дограмата, която се подменя?

Отговор: 5 камерна, PVC, бяла, двусово отваряне, 50 % отваряемост, стъклопакет – енергоспестяващ.

Въпрос: 2.16. Входната врата каква ще бъде?

Отговор: блиндирана, противопожарна, р-ри 1,10/2 м.

Въпрос: 2.17. В ремонта на ул. „Любата“ № 24 – в помещения „стаи“ позиция 9 и 10 са посочени в м3, това техническа грешка ли е?

Отговор: Да, техническа грешка е. Вярното е кв.м.

Въпрос: 2.18. В ремонта на ул. „Любата“ № 24 – в помещения „топлинно изолиране външни стени“ позиция 6 – какъв е цвета на силикатната мазилка?


Отговор: Цвят охра.

Въпрос: 3. В техническата оферта, моля дайте разяснение какво трябва да представлява „организационната схема“. Какво разбирате под разположение на човешки и технически ресурси“?

Отговор:

Участникът трябва да представи своя строителен подход по време на изпълнение на дейностите, свързани с ремонтните работи на обектите, предмет на поръчката. В документацията за участие ясно е описано какво трябва да е съдържанието на техническата оферта, включително показателите за оценка на предложението.

ЛЮБОМИР ДРЕКОВ
КМЕТ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“



СОФИЯ 1142
БУЛ. "ВАСИЛ ЛЕВСКИ" 2
WWW.LOZENETS-SOFIA.ORG

ТЕЛЕФОН : 02/ 865 67 09
ФАКС : 02/ 865 66 04
E-MAIL : OFFICE@LOZENETS-SOFIA.ORG